

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



01.02.2022, КНМ 05220061000201599702

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Дагестан**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
г. Махачкала, ул. Ярагского, 124А, тел.: (8722) 67-32-43, e-mail: und05dag@mail.ru
Сайт: www.05.mchs.gov.ru, Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 по г. Кизилорт,
Кизилортскому и Кумторкалинскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Гагарина, 24, г. Кизилорт, РД, 368121, тел. +7(87234)2-18-03, E-mail: mchs.otdel_6@mail.ru
Сайт: www.05.mchs.gov.ru, Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 34/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ГКОУ РД Бавтугайская школа-интернат

Директор Ахмедов Нуцалхан Гусейнович.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНД и ПР № 6 по г. Кизилорт, Кизилортскому и Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД подполковника внутренней службы Ахмедова Рамина Магомедовича № 34 от «01» февраля 2022 года. В период с 09 час. 00 мин. «14» февраля 2022 года по 13 час. 00 мин. «14» февраля 2022 года

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная внеплановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор ГКОУ Бавтугайской
школа-интернат Ахмедов Нуцалхан Гусейнович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
I	II	III	IV	V
Общие нарушения				
1	Не осуществляется обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.	п. 3 Постановления правительства РФ № 1479 (далее ППР №1479)	до 20.04.2022	?
2	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 «б» ППР РФ № 1479	до 20.04.2022	
3	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (автоматических установок пожарной сигнализации). На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР РФ № 1479	до 20.04.2022	
4	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового	п. 7 ст. 83 ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях	до 20.04.2022	

	сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	пожарной безопасности (далее ФЗ №123)		
5	Не обеспечен выход на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 Строительные нормы и правила 21-01-97* (далее СНиП) п 7.5 Свод правил 4.13130.2013 (далее СП)	до 20.04.2022	
Общежитие				
6	Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и не организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 ППР РФ № 1479	до 20.04.2022	
7	Допускается нахождение более 10 человек в спальном помещении, где имеется только один выход.	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; 6.12 СНиП 21-01-97*; п 5.1.3 СП 1.13130.2020	до 20.04.2022	
8	Лестничные клетки не имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 6.18 СНиП 21-01-97* п 4.4.6 СП 1.13130.2020	до 20.04.2022	
9	Отсутствует ограждение кровли в соответствии с ГОСТ 25772.	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 8.11 СНиП 21-01-97*; п 8.11 СП 112.13330.	до 20.04.2022	
Учебный корпус				
10	Помещения, предусмотренные для размещения более 50 человек, имеют всего один эвакуационный выход.	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.2.7 СП 1.13130.2020	до 20.04.2022	
Спортивный зал:				
11	Обшивка на путях эвакуации выполнена из горючего материала и не проверена на степень горючести, воспламеняемости дымообразующей способности и токсичности.	ст. 134, таб. 3, 27, 28 ФЗ № 123;	до 20.04.2022	
Технологическое здание:				

	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	п. А3, А4; п. 9 таб. А.1 СП 5.13130.2009	до 20.04.2022	
Душевая:				
13	Обшивка на путях эвакуации выполнена из горючего материала покрытия должны иметь класс пожарной опасности не выше чем КМ 1 и не проверена на степень горючести, воспламеняемости дымообразующей способности и токсичности.	ст. 134, таб. 3, 27, 28 ФЗ № 123;	до 20.04.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГКОУ Бавтугайская школа-интернат

Ахмедов Нуцалхан Гусейнович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)
14.02.2022


Государственный инспектор ОНД и ПР по г. Кизилюрт,

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам

по пожарному надзору лейтенант внутренней службы

Гусейханов Абдусалам Загидинович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)
14.02.2022

*Категорированные 2-е
помещения:
1 котельная.
2. Складское помещение*